

Dnr: M-2022-2008:6

2022-10-21

Handläggare: Johanna Brännlund

**Gävle kommun**

**Box 954**

**801 33 Gävle**

## **Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna**

Sökande: Gävle Kommun

Organisationsnummer: 212000-2338

Fastighetsbeteckning: Strömsbro 80:3, 80:2 och 2:9

### **Beslut**

Jävsnämnden) ger er tillstånd för schaktning enligt ansökan på ovanstående fastigheter som ligger inom sekundär skyddszon för Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde.

Åtgärderna tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylls:

1. Verksamheten ska bedrivas enligt ansökan och övriga inlämnade uppgifter, om inte annat framgår av detta beslut. Ändringar av betydelse ska anmälas till tillsynsmyndigheten.
2. En kopia av detta tillstånd ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen och förvaras av platsansvarig.
3. Kemikalier, oljor och bränsle ska hanteras på ett sådant sätt att läckage till avloppssystem, mark och vatten förhindras.
4. Absorptionsmedel ska användas för att ta upp eventuellt spill eller läckage av kemikalier och farligt avfall och ska finnas lättillgängligt för omedelbar användning. Större spill och läckage ska omgående grävas bort till opåverkad mark.
5. Om ni påträffar en förorening i mark eller vatten under arbetets gång ska ni omgående anmäla detta till Gävle kommun, Livsmiljö Gävle.

6. Vid återfyllning av schakter får endast rena jord- och grusmassor användas.
7. Om befintliga grundvattenskydd skadas, exempelvis lerlager eller annat skyddande material, ska de ersättas och händelsen rapporteras till Gästrike Vatten.
8. Uppställning av fordon och arbetsmaskiner ska ske utanför vattenskyddsområdet efter arbetsdagens slut, alternativt på tätt underlag.
9. Arbetsfordon som används inom vattenskyddsområdet ska kontrolleras regelbundet, dagligen innan arbetena påbörjas. Arbetsmaskinerna ska i möjligaste mån ha miljöanpassade drivmedel och slangbrottsventil.
10. Vid olycka ska Räddningstjänsten, tillsynsmyndigheten och Gästrike Vatten omedelbart kontaktas. En beredskapsrutin ska finnas där det ska framgå vilka kontakter som ska tas vid en eventuell olycka. Samtliga anställda ska informeras om vilka rutiner företaget har i händelse av olycka som kan påverka vattentäkten.

### **Avgift för tillsyn**

Vi tar ut en avgift på 2 970 kr för handläggningen av detta ärende. Fakturan skickar vi till er i ett separat brev.

### **Nästa steg**

Skriv under och skicka in delgivningskvitto, så vet vi att ni har tagit emot beslutet.

Vi kan komma att kontrollera att ni följer detta föreläggande. Om ni inte följer beslutet kommer vi polisanmäla det.

### **Bakgrund**

Vi tog emot er ansökan den 8 september 2022 och komplettering inkom 28 september. Ansökan gäller tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna för schaktning i samband med anläggning av ny gång- och cykelväg.

Enligt ansökan kommer schaktningen utföras under perioden 20 september 2022 till och med 30 november 2022. Schaktningsdjupet kommer att vara upp till 3 m. Ifall ni ställer upp arbetsmaskinerna utanför arbetstid så beaktar ni risken för oljespill. Ni kontrollerar maskinerna dagligen med avseende på spill och läckage. Absorptionsmedel finns tillgängligt på arbetsplatsen.

### **Kommunikation i ärendet**

Gävle Vatten har yttrat sig i ärendet, se bilaga. Gävle Vatten har inget att erinra mot planerad schaktning under förutsättning att försiktighetsåtgärder för att minska risken för påverkan av vattentäkten vidtas. De anger även att det är av största vikt att alla som arbetar inom området är informerade om områdets känslighet och vilka rutiner och restriktioner som gäller. Gävle Vatten utgår från att ni ansöker i Ledningskollen innan arbete påbörjas.

### **Motivering av beslutet**

#### **Samhällsbyggnadsnämndens bedömning**

Vi delar Gävle Vattens bedömning att försiktighetsåtgärder ska vidtas för att minska risken för påverkan av vattentäkten. Vi bedömer att det är av stor vikt att alla som arbetar inom området känner till vilka rutiner och restriktioner som gäller och att ovanstående försiktighetsåtgärder behövs för att skydda mark och vatten från förorening. Vi bedömer att kraven är rimliga att ställa utifrån 7 §, 2 kap, miljöbalken. Den planerade schaktningen kan tillåtas under förutsättning att verksamheten utförs enligt ansökan, övriga inlämnade handlingar i ärendet samt villkoren i detta beslut.

#### **Avgift för tillsyn**

Vi tar betalt för den tillsyn som vi utför. Tillsynsavgiften omfattar all hantering av ärendet, till exempel registrering och granskning av handlingar, inspektioner och upprättande av beslut. Utöver detta tillkommer registerhållning och arkivhållning av ärendet. Vi har lagt ned 2,5 h på handläggning av ärendet vilket debiteras enligt gällande taxa.

## **Lagstöd**

Vi fattar beslutet med stöd av följande lagstiftning:

*10 § vattenskyddsföreskrifterna (21FS 2006:33) Schaktning och andra mark- och vattenarbeten*

Schaktningsarbeten (t ex i samband med anläggningsarbeten), sprängning av berg, pålning, tippning av massor, borrhinar eller liknande undersökningsarbeten får inte ske utan tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden.

*13 § vattenskyddsföreskrifterna (21FS 2006:33) Uppställning av arbetsfordon med tillhörande utrustning*

*Sekundär skyddszon:* Vid uppställning arbetsmaskiner och större arbetsfordon med tillhörande utrustning vid tillfällig eller permanent verksamhet ska risken för oljespill beaktas.

*26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) "egenkontroll"*

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

*2 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) "Kunskapskravet"*

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

*2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) "Försiktighetsprincipen"*

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska, vid yrkesmässig verksamhet, användas bästa möjliga teknik.

*2 kap. 4§ miljöbalken (1998:808) "Produktvalsprincipen"*

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön.

*2 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) "Skälighetsregelns innebörd"*

Ovan nämnda krav i 2–6 §§ ska gälla i den utsträckning det anses rimligt. I denna avvägning ska nyttan med ställda krav ställas mot kostnaden för dessa.

*27 kap. 1 § miljöbalken "Avgift för myndigheters verksamhet"*

Vi har rätt att ta ut avgift för den prövning och tillsyn som vi utför enligt miljöbalken och tillhörande föreskrifter. Kommunfullmäktige i Gävle kommun har beslutat om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KF 2017-12-11 §9). Taxan grundar sig på en timavgift som för närvarande är 1 188 kr.

**Om ni vill överklaga beslutet**

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Om ni vill överklaga beslutet kan ni läsa bilagan "Hur man överklagar".

**För jävsnämnden**



Gun Lindberg

2:e vice ordförande jävsnämnden

Detta beslut är fattat med stöd av jävsnämndens delegationsordning.

**Bilaga:**

- Yttrande från Gävle Vatten



- Information till dig som får kontrollbesök, tillsyn eller beslut från Gävle kommun -  
Hjälp oss att bli bättre!
- Hur man överklagar

**Kopia för kännedom:**

Gästrike Vatten (mail)

**Delges:**

Sökande



## Samhällsbyggnadsnämnden

### Hur man överklagar

Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län men ska skickas till samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun.

Din skrivelse måste ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Tala om vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. Tala också om hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka även med sådana uppgifter som du tycker har betydelse för ärendet men som du inte tidigare skickat in till samhällsbyggnadsnämnden.

Om ditt överklagande kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen. Om ditt överklagande inte har kommit in i rätt tid, kommer nämnden att fatta ett avvisningsbeslut som du kan överklaga.

Skicka in överklagandet i pappersform. I överklagandet ska du uppge namn, organisations- eller personnummer, postadress och telefonnummer samt e-postadress. Vi vill att du även undertecknar din överklagandeskrivelse. Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen.

Adressen är

Samhällsbyggnadsnämnden

Gävle kommun

801 84 Gävle

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till oss på 026-17 80 00

