

## **§ 88: Yttrande angående ansökan om dispens från Gävle-Valboåsens vattenskyddsföreskrifter**

Dnr 20SBN107

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Länsstyrelsen att tillstyrka dispensansökan.

Paragrafen justeras omedelbart.

### **Ärendebeskrivning**

Vattenfall ansöker om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för Gävle-Valboåsens vattentäkt (21 FS2006:33) för anläggande av en ny transformatorstation inom sekundärt vattenskyddsområde på fastigheten Valbo-Ön 21:5. Fastigheten är belägen vid Ängesberg ca 5 km söder om Valbo.

Dispens söks från förbud i 4 § i vattenskyddsföreskrifterna mot hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter för annat än befintlig verksamhet.

Transformatorstationen kommer innehålla totalt ca 220m<sup>3</sup> olja. Syftet med transformatorstationen är att möta behov av redundans i elnätet för planerade stora datacenter. Anläggandet av transformatorstationen innebär enligt ägaren till datacentren att de skulle kunna drivas nästan helt utan att ha dieselgeneratorer som backup på plats vid de planerade datacentren.

Länsstyrelsen i Gävleborg beslutar om dispens kan medges. Gävle kommun är remissinstans.

### **Synpunkter från Samhällsbyggnadsnämnden**

Transformatorstationen innehåller stora mängder olja (220 000 liter) vilket utgör en risk att förorena Valboåsens vattentäkt som förser stora delar av Gävle tätort med dricksvatten.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det finns en möjlighet att bygga transformatorstationen på platsen, VALBO-ÖN 21:5, Ängesberg, förutsatt att betydande försiktighetsåtgärder vidtas.

Den alternativa lokaliseringen, alternativ 2 sydost om Ängesberg, innebär längre kraftledningsgator med förhöjd risk för elbortfall. Alternativet ger också en merkostnad om cirka 50 miljoner kronor. För att möjliggöra alternativ 2 krävs ytterligare tillstånd och under den handläggningstid som det alternativet kräver kommer datacentren behöva använda dieselgeneratorer för sin elförsörjning. Transport av diesel till datacentren kommer då behöva ske över

Justerare	Uppdragsbestyrkande

## Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-03-25

vattenskyddsområdet. Därmed framstår alternativ 2 sammantaget som mindre lämpligt jämfört med alternativ 1 VALBO-ÖN 21:5, Ängesberg.

### Sektor Livsmiljös förslag till beslut

Transformatorstationen innehåller stora mängder olja (220m<sup>3</sup>) vilket utgör en risk att förorena Valboåsens vattentäkt som förser stora delar av Gävle tätort med dricksvatten. Det finns möjlighet att bygga transformatorstationen på en annan plats där risken för att förorena Valboåsens vattentäkt är mindre. Utifrån miljöbalkens lokaliseringsprincip bör en annan plats väljas. Länsstyrelsen bör avslå dispensansökan.

### Yrkanden

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till kl 13:00 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

### Beslutsgång

Ulla Westerberg (MP) och Frida Johnson (MP) avstår från att delta i beslutet.

Ordföranden ställer sitt förslag till beslut mot Sektor Livsmiljös förslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

### Votering

#### Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång

Ja-röst för ordförandens förslag.

Nej-röst för Sektor Livsmiljös förslag.

#### Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster för ordförandens förslag och 2 nej-röster för Sektor Livsmiljös förslag beslutar Samhällsbyggnadsnämnden bifalla ordförandens förslag. Två ledamöter avstår från att delta i omröstningen.

#### Redovisning av röster

Ja-röster: Daniel Olsson (S), Ewa Lövqvist (S), Kent Edin (S), Marie Rogsberg (S), Anders Ekman (C), Kjell Helling (L), Måns Montell (M), Christer Larsson (SD), Anders Hemlin (SD).

Nej-röster: Annika Erlandsson (M) och Rosmari Holmgren (KD).

Avstår: Ulla Westerberg (MP) och Frida Johnson (MP).

Justerare			Uppdragsbestyrkande