

Tjänsteskrivelse - Yttrande angående ansökan om dispens från Gävle-Valboåsens vattenskyddsföreskrifter

Förslag till beslut

Transformatorstationen innehåller stora mängder olja (220m³) vilket utgör en risk att förorena Valboåsens vattentäkt som förser stora delar av Gävle tätort med dricksvatten. Det finns möjlighet att bygga transformatorstationen på en annan plats där risken för att förorena Valboåsens vattentäkt är mindre. Utifrån miljöbalkens lokaliseringsprincip bör en annan plats väljas. Länsstyrelsen bör avslå dispensansökan.

Ärendet i korthet

Vattenfall ansöker om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för Gävle-Valboåsens vattentäkt (21 FS2006:33) för anläggande av en ny transformatorstation inom sekundärt vattenskyddsområde på fastigheten Valbo-Ön 21:5. Fastigheten är belägen vid Ängesberg ca 5 km söder om Valbo.

Dispens söks från förbud i 4 § i vattenskyddsföreskrifterna mot hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter för annat än befintlig verksamhet.

Transformatorstationen kommer innehålla totalt ca 220m³ olja. Syftet med transformatorstationen är att möta behov av redundans i elnätet för planerade stora datacenter. Anläggandet av transformatorstationen innebär enligt ägaren till datacentren att de skulle kunna drivas nästan helt utan att ha dieselgeneratorer som backup på plats vid de planerade datacentren.

Länsstyrelsen i Gävleborg beslutar om dispens kan medges. Gävle kommun är remissinstans.

Beslutsunderlag

För all bakgrund i ärendet samt motivering till yttrandet se handling med diarienummer i Vision M-2019-3125:12.

Remiss från länsstyrelsen inkommit 21 november 2019, diarienummer i Vision M-2019-3125:1 och komplettering inkommit 16 mars 2019, M-2019-3125:13.



2(2)
Datum 2020-03-25
Diarienummer: 20SBN107
Dnr 20SBN107-2

Beslutet ska skickas till
gavleborg@lansstyrelsen.se (senast 16 april 2020)

Patrik Gustavsson
Miljöchef

Andreas Norén
Miljöinspektör